

Circular aclaratoria de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares

Circular N° 1

Lugar y Fecha	Buenos Aires 09/10/24
Nombre del organismo contratante	Facultad de Odontología – U.B.A.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Obra Pública – Licitación Pública	N° 01	Ejercicio: 2024
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado		

EX-2024-04183188- -UBA-DMEDA#FODON

Objeto de la contratación: **Remodelación de la Cátedra de Ortodoncia - ubicada en Piso 14° – Sector A/B - Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires.**

ACTO DE APERTURA

Lugar / Dirección	Día y Hora
Facultad de Odontología Dirección de Compras y Licitaciones Marcelo T.de Alvear 2142 Subsuelo sector A (C1122AAH) Cdad.Bs.As.	18/10/24 a las 11:00 hs.

En respuesta a las consultas realizadas por una empresa, se emite la presente con carácter de aclaratoria:

Consulta 1:

Ítem. 11.5 “SISTEMA DE DATOS - CATEGORÍA 6 – CERTIFICADA”

Según pliego se indica: **“Se ejecutará el enlace entre Rack existente en sala de tableros a Rack nuevo con doble cable”**

Dado que esta tarea no figura en planilla y que según el plano solo nos debemos conectar en Rack existente.

Confirmar si debe cotizarse el enlace entre el rack existente y el rack nuevo.

Respuesta 1:

NO COTIZAR

Consulta 2:

Ítem. 2 “DEMOLICIONES”

Según planos, se verifican tomas, picos y alimentaciones sobre mesadas existentes.

Indicar si las mismas se mantienen, caso afirmativo, ¿se mantiene la alimentación eléctrica existente?

Respuesta 2:

SE RETIRAN TODAS LAS INSTALACIONES EXISTENTES

Consulta 3:

“TOMAS A PIE DE SILLÓN”

En planilla no se ve reflejado el ítem correspondiente a los 9 tomas a pie de sillón.

Confirmar si los mismos deben realizarse y caso afirmativo, indicar en qué ítem volcar dicho valor.

Respuesta 3:

SE DEBERÁ INCLUIR TOMA CORRIENTES A PIE DE SILLÓN (Cant. 9) se suman en el ítem 11.3.1

Consulta 4:

Ítem. 6.2.1 “MOD. 01 – MODULO PILETA”

Según planilla, figuran 3 unidades del mod. 01- módulo pileta. Según plano de detalle de muebles, figuran 4 unidades de este módulo. Teniendo en cuenta que según planilla se piden 3 piletas.

Indicar si de este módulo deben cotizarse 4 unidades, caso negativo, indicar que características tiene el mueble a cotizar y en que ítem volcar dicho valor.

Respuesta 4:

Mod. 01 - módulo pileta - corresponde cant.:3

Consulta 5:

Ítem. 6.3 “NEGATOSCOPIOS”

Según el pliego, no se indican especificaciones técnicas.

Se solicita indicar medidas de los negatoscopios a cotizar.

Respuesta 5:

Los negatoscopio serán de 60x60cm.

Se mantiene día y hora de la fecha de apertura



Informe Gráfico

Hoja Adicional de Firmas

1821 Universidad de Buenos Aires

Número:

Referencia: Circular 1 OP-LP 1-24

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.